



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МИШКИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ**

641200, пер. Карпова д. 5, п. Юргамыш
E-mail: 248@nd.mchs45.ru

от 14.12.2016 № 239-2-27

Директору МКОУ «Чинеевская
СОШ» Морозовой Надежде
Александровне
Курганская область,
Юргамышский район,
с. Чинеево
ул. Школьная, 2

**Представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Я, Заместитель главного Государственного инспектора Юргамышского района по пожарному надзору - Начальник ОНД и ПР по Юргамышскому району Мишкинского МОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области Вальков Евгений Александрович, рассмотрев постановление № 22 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «14» декабря 2016г., в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица: Морозова Надежда Александровна, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Чинеевская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Курганская область, Юргамышский район, с. Чинеево, ул. Школьная, 2 требования пожарной безопасности, а именно:

- 1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (п.7 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);

Установил:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в месячный срок, то есть до 14.01.2017 г.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНД и ПР по Юргамышскому району

Мишкинского МОНД и ПР УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Курганской области

старший лейтенант внутренней службы

Вальков Е.А.

Один экземпляр представления получил(а): директор школы №104 „Чечеевская СОШ“ Морозова Н.А. Морозов
(должность, Ф.И.О. подпись)

«14» 12 2016 года.

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, указанная на возвратной квитанции заказного письма _____
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № _____ от _____._____.20____ года, исх. № предприятия _____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от _____._____.20____ года, регистрационный номер _____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № 31 Юргамышского района р.п. Юргамыш, по адресу: Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Чкалова, 13, дата направления _____._____.20____ года.